

Số: 1147/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán thuê dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh) trung tâm cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2747/TTr-SYT ngày 02/6/2025 (Kèm Công văn số 1603/STC-QLGCS ngày 23/5/2025 của Sở Tài chính).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thuê dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh) trung tâm cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Thuê dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh) trung tâm cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

2. Đơn vị thực hiện: Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

3. Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

4. Mục đích thực hiện: Hệ thống điều hoà không khí (máy lạnh) trung tâm là giải pháp điều hòa không khí tổng thể đáp ứng được nhu cầu làm lạnh cho các khoa, phòng trong bệnh viện; Hệ thống điều hoà không khí trung tâm đưa vào sử dụng từ tháng 3/2018, phục vụ làm mát cho các khoa, phòng trong bệnh viện. Dù được bảo trì thường xuyên, sau thời gian dài vận hành, hệ thống có dấu hiệu giảm hiệu suất: làm lạnh yếu, thoát nước kém, tiêu tốn điện năng, thời gian làm mát kéo dài; Do đó, cần tiến hành sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng như máy nén, bo mạch, quạt... nhằm khôi phục hiệu quả làm lạnh và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định là cần thiết.

5. Nội dung thực hiện:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thuê dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hoà không khí (máy lạnh) trung tâm Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long <i>(Chi tiết theo danh mục sửa chữa kèm theo Tờ trình số 2747/TTr-SYT ngày 02/6/2025 của Sở Y tế)</i>	Gói	01

6. Tổng dự toán:

2.408.796.800 đồng.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 2747/TTr-SYT ngày 02/6/2025 của Sở Y tế).

7. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

8. Hình thức thực hiện: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chịu trách nhiệm toàn diện về dự toán nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cập nhật giá dự toán theo các quy định hiện hành trước khi xây dựng giá gói thầu để trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; Đồng thời, triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu thực tế và không gây lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 12 KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**